

Umhverfisráðuneytið
Ingimar Sigurðsson
Skuggasund 1
150 REYKJAVÍK

Reykjavík, 23. ágúst 2006
2006080006/42-8
HeTo/rsb

Kaldárhöfði í Grímsnes- og Grafningshreppi - umsögn um umsókn Orkuveitu Reykjavíkur á nýtingarleyfi á kaldavatslindum

Vísað er til bréfs umhverfisráðuneytis, dags. 27. júlí sl., þar sem óskað er eftir álitum Náttúrufræðistofnunar Íslands á umsókn Orkuveitu Reykjavíkur á nýtingarleyfi á kaldavatslindum í landi jarðarinnar Kaldárhöfði, í Grímsnes- og Grafningshreppi, með fyrir augum að byggja vatnsveitu fyrir væntanlega sumarbústaðabyggð við Úlfljótsvatn.

Í þýðilegri skýrslu ÍSOR sem fylgir með umsókninni voru þrjú kostir kannaðir, lindir við Kaldá í landi Kaldárhöfða (>150 l/s), lindir við Efra Sog (>50-100 l/s) og lindir við Fossá (35-50 l/s) sem talin var sísti kosturinn. Í skýrslu ÍSOR er mælt með að friða tvær sérstakar lindir í landi Kaldárhöfða og er Náttúrufræðistofnun sammála.

Í skýrslu ÍSOR er bent á að unnt sé á auðveldan hátt að virkja lindir sem eru vestan við Kaldárhöfða og gefa um 75 l/s, enda sé unnt að auka rennsli þar um tugi l/s ef þörf er á.

Náttúrufræðistofnun mælir með að nýtingarleyfi verði veitt til virkjunar linda vestan við Kaldárhöfða. Ennfremur mælist stofnunin til þess að tvær kraftmiklar lindir austan við heimreiðina að bænum (um 50 l/s hvor) verði látnar óhreyfðar og unnið að friðun þeirra í samræmi við ábendingar í skýrslu ÍSOR (bls. 7).

Virðingarfyllst

Jón Gunnar Ottósson
forstjóri

